



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia 02.01.2017r.

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Sanitarno-Higienicznego

Wpł. 007.001.17

HK.4210.50.2017.RC

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 5/MB-16, 26/RC-16, 42/RC-16, 113/MB-16, 57/RC-16, 58/RC-16, 59/RC-16, 56/RC-16 dot. sieci wodociągowej zasilanej w wodę z wodociągu centralnego w m. Pręgowo gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę na terenie powiatu gdańskiego miejscowości: Straszyn (m. in. ulice: Dworcowa, Zielone Wzgórze, Na skarpie, Hoffmana, Spacerowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Kwiatowa, Spokojna, Jana Pawła, Młyńska, Drzymały, Jasia i Małgosi, Prusa, Sienkiewicza, Leśna, Matejki, Wyspiańskiego, Kossaka, Malczewskiego, Grottgiera, Cicha, Polarna, Zachodnia, Wschodnia, Południowa, Aleja Kasztanów, Sezamkowa, Krótka, Stokrotki), Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdański

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 136 z dnia 09.02.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa w Borkowie, ul. Akacyjowa 2, 80 - 180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 545 z dnia 04.05.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Akacyjowa 2, 80 - 180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 1338 z dnia 13.09.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Niepubliczne Przedszkole „Tik - Tak”, ul. Spokojna 54, 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2117 z dnia 12.12.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni Niepubliczne Przedszkole „Tik - Tak”, ul. Spokojna 54, 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2148 z dnia 14.12.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Akacyjowa 2, 80 - 180 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2145 z dnia 14.12.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Pizzeria „Mona” 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2146 z dnia 14.12.2016r. - instalacja wodociągowa (kranik na zbiorniku wody z Pręgowo - Ujęcie wody w Straszynie - zbiornik nr 2 - woda podawana do sieci z magistrali Pręgowo, ul. Młyńska, 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2147 z dnia 14.12.2016r. - instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni Niepubliczne Przedszkole „Tik - Tak”, ul. Spokojna 54, 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83 - 010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 8099/16/GDY z dnia 22.01.2016r. - Przedszkole Tiktak, Straszyn, ul. Spokojna 54
- sprawozdanie z badań nr 8100/16/GDY z dnia 22.01.2016r. - Galeon, woda z SM6, Straszyn (PCV)
- sprawozdanie z badań nr 148108/16/GDY z dnia 27.05.2016r. - Galeon, Straszyn, łazienka, kran czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 227245/16/GDY z dnia 28.07.2016r. - Borkowo, Zespół Szkół
- sprawozdanie z badań nr 227262/16/GDY z dnia 03.08.2016r. - Przedszkole Straszyn
- sprawozdanie z badań nr 431676/16/GDY z dnia 16.12.2015r. - Straszyn, GALEON, studnia wodomierzowa

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej zasilanej w wodę z wodociągu centralnego w m. Pręgowo gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę na terenie powiatu gdańskiego miejscowości: Straszyn i Borkowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z sieci wodociągowej zasilanej w wodę z wodociągu centralnego w m. Pręgowo gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędnia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:


1. Starosta Gdański Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
2. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. EKSPLOATATOR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM


dr inż. Dominika Mucha



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



Pruszcz Gdański, dnia 02.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.29.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 3/MB-16, 93/MB-16, 125/SK-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Borzęcin, Jagatowo, Rekcin, Żuława, Świńcz, Żuławka, Wojanowo, Będzieszyn

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 133 z dnia 09.02.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 4, 83-000 Wojanowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 1456 z dnia 04.10.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w sklepie, Sklep spożywczy, ul. Spacerowa 17, 83-004 Rekcin, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2113 z dnia 07.12.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, 83-010 Wojanowo, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 72752/16/GDY z dnia 24.03.2016r. – Rekcin, ul. Spacerowa, sklep spożywczy
- sprawozdanie z badań nr 181300/16/GDY z dnia 24.06.2016r. – SUW Jagatowo, wpds

- sprawozdanie z badań nr 181301/16/GDY z dnia 23.06.2016r. – Szkoła Podstawowa, Wojanowo, kran w kuchni
- sprawozdanie z badań nr 347049/16/GDY z dnia 28.10.2016r. – Wojanowo, Szkoła
- sprawozdanie z badań nr 384621/16/GDY z dnia 01.12.2016r. – SUW Jagatowo

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



Pruszcz Gdański, dnia 02.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.28.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 28/MB-16, 89/MB-16, 114/MB-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Straszyn, Rotmanka, część m. Borkowo, Juszkowo

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 395 z dnia 05.04.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 1453 z dnia 04.10.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Piłsudskiego, 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2118 z dnia 12.12.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w hali sklepowej, Sklep spożywczy, ul. Raduńska 34, 83-010 Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 8103/16/GDY z dnia 26.01.2016r. – SUW Rotmanka
- sprawozdanie z badań nr 148107/16/GDY z dnia 27.05.2016r. – Juszkowo, sklep, kran czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 227243/16/GDY z dnia 27.07.2016r. – Rotmanka, Zespół Szkół

- sprawozdanie z badań nr 227244/16/GDY z dnia 28.07.2016r. – SUW Rotmanka, wpds
- sprawozdanie z badań nr 384624/16/GDY z dnia 30.11.2016r. – SUW Rotmanka, kran czerpalny, woda na sieci

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
dr inż. Dominika Mucha



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



Pruszcz Gdański, dnia 02.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.27.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 27/MB-16, 51/MB-16, 90/MB-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Roszkowo, Rokitnica, Weselno, Dziewięć Włók, Krępiec, Lędowo, Mokry Dwór, Radunica, Wiślina

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 394 z dnia 05.04.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, 83-021 Wiślina, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 762 z dnia 07.06.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Gościniec Pod Kasztanem, ul. Bałtycka 12, 83-021 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 1454 z dnia 04.10.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Mostowa, 83-021 Wiślina, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 40482/16/GDY z dnia 25.02.2016r. – Roszkowo SUW, kurek czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 40483/16/GDY z dnia 25.02.2016r. – Rokietnica, sklep, socjal, kran czerpalny

- sprawozdanie z badań nr 297340/16/GDY z dnia 27.09.2016r. – Roszkowo, SUW, ujęcie wody
- sprawozdanie z badań nr 297347/16/GDY z dnia 22.09.2016r. – Sklep spożywczy, Rokitnica, ul. Bałtycka
- sprawozdanie z badań nr 425642/16/GDY z dnia 23.12.2016r. – Wodociąg Roszkowo, Wiślina, Szkoła Podstawowa, ul. Mostowa

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM



dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



Pruszcz Gdański, dnia 04.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.25.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 4/MB-16, 29/RC-16, 57/MB-16, 50/MB-16, 33/RC-16, 63/MB-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Łęgowo, Cieplewo, Rusocin

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 134 z dnia 09.02.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, ul. Spacerowa 8, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 686 z dnia 31.05.2016r. – stacja uzdatniania wody (kurek czerpalny wody na przewodzie podającym wodę do sieci, SUW Łęgowo, ul. Topolowa, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 768 z dnia 07.06.2016r. – stacja uzdatniania wody (kurek czerpalny wody na przewodzie podającym wodę do sieci, SUW Łęgowo, ul. Topolowa, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 761 z dnia 07.06.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, ul. Spacerowa 8, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 827 z dnia 20.06.2016r. – stacja uzdatniania wody (kurek czerpalny wody na przewodzie podającym wodę do sieci, SUW Łęgowo, ul. Topolowa, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 948 z dnia 06.07.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody na zapleczu sklepu, Sklep spożywczy, ul. Spacerowa 16, 83-031 Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 72750/16/GDY z dnia 24.03.2016r. – Łęgowo, sklep spożywczy, ul. Gdańska/Głogowa
- sprawozdanie z badań nr 72751/16/GDY z dnia 24.03.2016r. – SUW Łęgowo, wpds
- sprawozdanie z badań nr 347048/16/GDY z dnia 28.10.2016r. – Łęgowo, Szkoła
- sprawozdanie z badań nr 347060/16/GDY z dnia 28.10.2016r. – Łęgowo, SUW, wpds
- sprawozdanie z badań nr 347062/16/GDY z dnia 27.10.2016r. – Rusocin, sklep

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



Pruszcz Gdański, dnia 02.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.26.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 26/MB-16, 52/MB-16, 91/MB-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Przejazdowo, Bogatka, Bystra, Wiślinka oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 393 z dnia 05.04.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Publiczne Gimnazjum, ul. Jesionowa 7, 83-021 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 763 z dnia 07.06.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Oberża Pod Lipami, ul. Gdańska 17, 83-021 Bystra, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 1455 z dnia 04.10.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Publiczne Gimnazjum, ul. Jesionowa 7, 83-021 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 40484/16/GDY z dnia 25.02.2016r. – Bystra, Hotel „Pod Lipami“, łazienka, kran czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 40485/16/GDY z dnia 25.02.2016r. – Przejazdowo SUW, kurek czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 297341/16/GDY z dnia 27.09.2016r. – Bystra, Oberża Pod Lipami

- sprawozdanie z badań nr 297348/16/GDY z dnia 22.09.2016r. – Przejazdowo, ujęcie wody, SUW
- sprawozdanie z badań nr 425641/16/GDY z dnia 23.12.2016r. – Wodociąg Przejazdowo, Szkoła Podstawowa, ul. Jesionowa 7

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż.  Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
URZĘD SANITARNY PRUSZCZ GDAŃSKI
Wpł. 2017-01-13
Lp. 13

Pruszcz Gdański, dnia 04.01.2017r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.24.2017.MB

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2016**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr: 2/MB-16, 64/MB-16, 126/SK-16

dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Arciszewo, Goszyn, Straszyn

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody, tj.:

- próbka nr 135 z dnia 09.02.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa w Straszynie, ul. Starogardzka 16, 83-010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 949 z dnia 06.07.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w toalecie, Sklep spożywczy, ul. Wybickiego 3, 83-010 Goszyn, gm. Pruszcz Gdański)
- próbka nr 2114 z dnia 07.12.2016r. – instalacja wodociągowa (kurek czerpalny wody w kuchni, Szkoła Podstawowa, ul. Starogardzka 16, 83-010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- sprawozdanie z badań nr 8101/16/GDY z dnia 18.01.2016r. – SUW Arciszewo
- sprawozdanie z badań nr 8102/16/GDY z dnia 22.01.2016r. – Goszyn, sklep spożywczy
- sprawozdanie z badań nr 148109/16/GDY z dnia 27.05.2016r. – Szkoła, Straszyn, łazienka, kran czerpalny
- sprawozdanie z badań nr 227261/16/GDY z dnia 28.07.2016r. – SUW Arciszewo, wpds
- sprawozdanie z badań nr 384620/16/GDY z dnia 01.12.2016r. – SUW Arciszewo

- sprawozdanie z badań nr 431677/16/GDY z dnia 16.12.2016r. – Straszyn, ul. Młodej Polki, sklep spożywczy MUCHA, instalacja wewnętrzna
- sprawozdanie z badań nr 431678/16/GDY z dnia 16.12.2016r. – Goszyn, ul. Wybickiego, sklep spożywczy, instalacja wewnętrzna
- sprawozdanie z badań nr 431679/16/GDY z dnia 16.12.2016r. – Arciszewo, SUW, woda uzdatniona

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha