



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 13.01.2023 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.64.2023.MS.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik z siedzibą w m. Straszyn przy ul. Sezamkowej 5, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z **ujęcia wody należącego do firmy: Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik z siedzibą w m. Straszyn przy ul. Sezamkowej 5, 83-010 Straszyn, tj.:**

- próbka z dnia 30.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 248221/22/GDY z dnia 10.06.2022 r. (data wpływu: 11.07.2022 r.) - Straszyn, ul. Sezamkowa 5, hala produkcyjna zakładu;
- próbka z dnia 30.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 248220/22/GDY z dnia 03.06.2022 r. (data wpływu: 11.07.2022 r.) - Straszyn, ul. Sezamkowa 5, hydrofornia;
- próbka z dnia 05.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 448666/22/GDY z dnia 14.10.2022 r. (data wpływu: 13.01.2023 r.) - Straszyn, Sezamkowa 5, hala produkcyjna;
- próbka z dnia 05.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 448667/22/GDY z dnia 11.10.2022 r. (data wpływu: 13.01.2023 r.) - Straszyn, Sezamkowa 5, hydrofornia;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu należącego do firmy Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik z siedzibą w m. Straszyn przy ul. Sezamkowej 5, 83-010 Straszyn,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu należącego do firmy Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik z siedzibą w m. Straszyn przy ul. Sezamkowej 5, 83-010 Straszyn wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.


Renata Czernska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Sławomir Mielnik
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
„Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik”
z siedzibą w m. Straszyn, przy ul. Sezamkowej 5
83-010 Straszyn
4. a/a