



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.55.2023.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 11.01.2023 r.  
**za dowodem doręczenia**

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
ZA ROK 2022**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Łęgowo, Cieplewo, Rusocin, Żukczyn:**

- próbka nr 215 z dnia 06.04.2022r. - sprawozdanie z badań cząstkowe nr 215A/521/22 z dnia 12.04.2022r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 215A/521/22 z dnia 12.04.2022r.; sprawozdanie z badań nr 215N/521/22 z dnia 12.04.2022r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 215N/521/22 (data wpływu: 13.04.2022r.) - 83-031 Rusocin, gm. Pruszcz Gdański, ul. Klonowa, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody w toalecie
- próbka nr 1158 z dnia 22.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 1158A/521/22 oraz 1158N/521/22 z dnia 28.11.2022 r. (data wpływu: 28.11.2022 r.) - 83-031 Cieplewo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Długa 20A, OKSIR - kurek czerpalny wody w kotłowni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 25.01.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 29812/22/GDY z dnia 31.01.2022 r. (data wpływu: 28.02.2022 r.) - Cieplewo OKSIR, ul. Długa 20a
- próbka z dnia 14.02.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 64030/22/GDY z dnia 25.02.2022 r. (data wpływu: 28.02.2022 r.) - Łęgowo, ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa, kuchnia
- próbka z dnia 16.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 223133/22/GDY z dnia 26.05.2022 r. (data wpływu: 06.06.2022 r.) - Łęgowo SUW, ul. Zielona, kran SUW

- próbka z dnia 22.08.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 375176/22/GDY z dnia 26.08.2022 r. (data wpływu: 21.09.2022 r.) - Rusocin, sklep spożywczy, ul. Klonowa
- próbka z dnia 12.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 408126/22/GDY z dnia 26.09.2022 r. (data wpływu: 13.10.2022 r.) - Łęgowo, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9, kuchnia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

#### stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

#### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
z up.   
Renata Czerska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański  
ul. Zakątek 1  
83-000 Juskowo
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.  
ul. Sportowa 25  
83-010 Straszyn
5. a/a